

Financiera de Desarrollo Nacional	Fecha	2022/04/27
NIT. 860.509.022-9		
Vicepresidencia:	Operaciones	
Proceso:	Tecnología	
Nombre:	Invitación para Estudio de Mercado Mantenimiento UPS	

Apreciados señores:

La Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) dentro de los lineamientos del Plan estratégico de tecnología, Presupuesto y Plan de compras 2022, tiene como uno de sus alcances, contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las UPS que actualmente están operando en la entidad.

Por lo anterior, la FDN desea contar con este servicio para asegurar el óptimo funcionamiento de las UPS, alargar su vida útil, detectar proactivamente fallas y mitigar riesgos asociados a problemas de suministro eléctrico.

1. Objeto

Recibir propuestas comerciales que permitan realizar un estudio de mercado para la compra del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las UPS mencionadas a continuación:

UPS PowerSun de 30KVA serial R020KT5435.

Modelo PWS30K

Con banco de baterías.

UPS PowerSun de 15KVA serial R015KT5435

Modelo PWS15K

Con banco de baterías.

UPS PowerSun de 15KVA serial R015KT6163

Modelo PWS15K

Con banco de baterías.

UPS PowerSun de 6KVA serial 210619-22930001.

Modelo Bifásico 6000

2. Alcance general

El objeto anteriormente mencionado tiene el siguiente alcance general:

Realizar un estudio de mercado para el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos mencionados en el numeral 1, cumpliendo con las siguientes condiciones:

Para las 2 UPS de 15KVA y la UPS de 30KVA

- Cuatro (4) visitas de mantenimiento preventivo programado, durante vigencia del contrato.
- Contempla todos los mantenimientos correctivos que haya lugar durante la vigencia del contrato.
- Monitoreo remoto por GPRS (sim móvil).
- Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para un año.
- Los repuestos previstos para este contrato no contemplan los fungibles o de degradación continua (ventiladores, fusibles, baterías o repuestos que sufran estrés eléctrico constante en el tiempo).
- De requerirse cambio de baterías, el cambio de estas será asumida por la FDN siempre y cuando su falla sea atribuida a obsolescencia, el proveedor de las baterías debe asegurar su completa compatibilidad y brindará garantía sobre estas.

Para la UPS de 6KVA

- dos (2) visitas de mantenimiento preventivo programado, durante vigencia del contrato.
- Contempla todos los mantenimientos correctivos que haya lugar durante la vigencia del contrato.
- Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para un año.
- Los repuestos previstos para este contrato no contemplan los fungibles o de degradación continua (ventiladores, fusibles, baterías o repuestos que sufran estrés eléctrico constante en el tiempo).

-De requerirse cambio de baterías, el cambio de estas será asumida por la FDN siempre y cuando su falla sea atribuida a obsolescencia, el proveedor de las baterías debe asegurar su completa compatibilidad y brindará garantía sobre estas.

Las anteriores actividades serán ejecutadas por el contratista de acuerdo con los lineamientos que imparta la FDN, y a su vez el servicio deberá entregarse a entera satisfacción de la FDN.

3. Duración

Se estima que el plazo de la ejecución es de *12 meses a partir de la suscripción del acta de inicio del proyecto.*

4. Participantes

En este estudio de mercado podrán participar las personas jurídicas, que hayan atendido la invitación a través de la página web de la entidad, que cuenten con mas de 5 años de experiencia verificable en el mercado, que hayan prestado servicios de mantenimiento de UPS a entidades financieras en los últimos 3 años, que presenten sus ofertas antes del 30 de abril y que tengan capacidad para contratar con la FINANCIERA, de acuerdo con el Manual de Contratación de la FINANCIERA.

No son válidas las estructuras plurales de consorcios o uniones temporales.

5. Presentación de la Oferta

De acuerdo con lo anterior, esperamos contar con su oferta a más tardar el próximo 30 de abril antes de las 11:59 pm, la cual podrá enviar por correo electrónico avega@fdn.com.co.

Adjuntar:

Oferta Comercial.

Certificado de Cámara y Comercio.

Certificados o documentación que demuestren experiencia en mantenimientos de UPS con entidades financieras en los últimos 3 años.